

Boletín de análisis

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| ANÁLISIS | Nº Análisis | Tipo de análisis | Fecha inicio | Fecha finalización | Fecha elaboración |
| | 82 | Control A | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 02/03/2023 |
| | Solicitante | | | | |
| | AQUONA | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| MUESTRA | Ref. Muestra | Fecha muestra | Hora muestra | Muestra tomada por: | Fecha recep. | Hora recep. |
| | 142201-1722 | 23/02/2023 | 10:30 | Aquona S.A.U | 23/02/2023 | 13:30 |
| | Localidad | Punto de muestreo | | Tipo punto muestreo | Temp °C | |
| | Ciudad Real | Red (C/Caballero Ramón Froilaz) | | Red de Distribución | 11.0 | |

| Cód. | Parámetro | RD 3/2023 | Valor cuantificado | Unidades | Método ensayo | |
|------|-----------|-----------|--------------------|----------|---------------|--|
|------|-----------|-----------|--------------------|----------|---------------|--|

Parámetros Microbiológicos

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-----|---------------|------------|--|
| 01 | Bacterias coliformes | 0 | 0 | UFC en 100 mL | ISE-T/L-05 | |
| 02 | Escherichia coli | 0 | 0 | UFC en 100 mL | ISE-T/L-05 | |
| 03 | Enterococo | 0 | 0 | UFC en 100 mL | ISE-T/L-11 | |
| 54 | Recuento de colonias 22 °C | 100 | < 1 | UFC en 1 mL | ISE-T/L-13 | |

Parámetros Organolépticos

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|---------------------|------------|--|
| 07 | Olor | 3 | < 3 | Ind. diluc. a 25 °C | ISE-T/L-15 | |
| 08 | Sabor | 3 | < 3 | Ind. diluc. a 25 °C | ISE-T/L-17 | |

Parámetros Fisico-Químicos

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------|--------|---------------|------------|----------|
| 09 | Color | 15 | < 5 | mg/L Pt-Co | ISE-T/L-07 | ± 12.2% |
| 11 | Turbidez | 4 | < 0,30 | UNF | ISE-T/L-19 | ± 25.4 % |
| 12 | pH | 6,5->9,5 | 7,64 | Und. pH | ISE-T/L-16 | ± 0.20 |
| 13 | Conductividad | 2500 | 403 | µS/cm a 20 °C | ISE-T/L-08 | ± 12.0 % |
| 19 | Cloro libre residual | 0,1->1 | 0,20 | mg/L | ISE-T/L-20 | ± 16.0 % |

Observaciones

Este informe sólo afecta a la muestra analizada (N.E.=no especificado del RD 3/2023)

Calificación Sanitaria

AGUA APTA según las determinaciones efectuadas. (RD 3/2023)

En Ciudad Real, a 2 de marzo de 2023

Jefe de Laboratorio

